

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 1171/07

RILASCIATO ALLA DITTA:  
**SERTORELLI FALEGNAMERIA SRL**

**PROVE ESEGUITE:**

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)**  
**TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)**  
**RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)**

**DIMENSIONE INFISSO:**

**PERIMETRO APRIBILE: 6,51 M**  
**SUPERFICIE TOTALE: 1,95 M<sup>2</sup>**

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:**

**MOD. BORMIO FINESTRA**

**CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:**

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4**  
**TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050**  
**RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5**

**TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 1171/07 DEL 24/01/08 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.**

**CORREGGIO, 24/01/08**

Tested by **CONSORZIO  
LEGNOLEGNO**