

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0019/17

Rilasciato alla ditta:
SERTORELLI ECOHAUS SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,60 m
Superficie totale: 1,95 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

MOD. LIVIGNO FINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:


PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1200
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0019/17 del 07/06/2017 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 07/06/2017